


# 地下埋設物調査結果

調査箇所案内図



探知状況

管種管径	レーダ	電磁誘導	目視
① 水道管φ不明	○	○	-
② 汚水管φ300	○	○	○
③ ガス管φ200	○	○	-
④ ガス管φ150	○	○	-
⑤			
⑥			
⑦			

- 明確な反応あり、目視調査確認済
- 無明確な反応または反応なし

考察等

- ①: レーダでは連続した明確な反応があり、電磁誘導でも反応を得られた。
- ②: レーダでは連続した明確な反応があり、近接する人孔の目視から復は無い。
- ③: レーダでは連続した明確な反応があり、電磁誘導でも反応を得られた。
- ④: レーダでは明確な反応があり、電磁誘導では強度な反応が得られた。

作業写真




測線設定平面図

[縮尺: 1/50]  
[標高: m]




オフセット基準



測定断面図  
[縮尺: 1/50]  
[単位: m]

測定範囲 6.48



\*2) 地表面の高さは、�高値である。